

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021016

Product **Redupax**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**KIWA-report**  
**A 2021-408-01**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 11$  dB**

**Testdatum**  
**2021-08-24**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Redupax
Dikte	9 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC klik 4-7 mm

**Geldig tot** **2026-08-24**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

